



Józefów, dnia 23 czerwca 2020 r.

TBS/1/2020

**Wykonawcy – wszyscy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.

**„Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. 3 Maja 98 w Józefowie”.**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania (bez ujawniania ich źródła i w oryginalnej pisowni) zamieszcza się na stronie, na której opublikowano SIWZ. W zakresie, w jakim odpowiedzi zmieniają treść SIWZ należy je traktować jako modyfikację SIWZ, dokonaną w trybie art. 38 ust.4 Pzp.

**Pytanie 1**

Czy istnieje możliwość zamiany sposobu wykonania remontu tj. zamiana systemu tradycyjnego montażu płytek tarasowych na system wentylowany na wspornikach. Izolacja podłoża – membrana EPDM, płyty tarasowe gresowe 60 x 60 na wspornikach, obróbka aluminiowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sposobu wykonania remontu balkonów z systemu tradycyjnego na system polegający na wykonaniu posadzki podniesionej z płyt gresowych na wspornikach z izolacją w postaci membrany EPDM.

Szczegóły wykonania robót w trakcie ich realizacji będą podlegały uzgodnieniu z autorem projektu oraz inspektorem nadzoru robót.

**Niniejsza modyfikacja nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Urszula Pomierna